

19.12.2023 № 21351/С/01

Председателю правления
ТСН «Яхрома-СБ»
Е.И. Николашиной

Уважаемая Елена Ивановна!

На Ваше обращение от 28.11.2023 № 36-28112023 о предоставлении информации сообщая.

В соответствии с договором на техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования от 30.04.2018 № 13/341-18 филиал производит техническое обслуживание газопроводов и газорегуляторного пункта (далее – ГРПБ), расположенные по адресу: Московская область, Дмитровский район, г. Яхрома, мкр. Поселковый, ТСН "Яхрома-СБ", в соответствии с графиками обслуживания газопроводов, отключающих устройств (далее – ОУ) и регуляторных пунктов, утвержденными заместителем директора – главным инженером филиала АО «Мособлгаз» «Север».

Последние даты обслуживания: обход трасс газопроводов высокого и низкого давления был произведен 16.11.2023, приборное обследование газопроводов выполнялось в 2021 году, по результатам которого мест индикаций не выявлено, техническое обслуживание задвижек марки 30с41нж в количестве 2 шт. (Ду 100мм высокое давление, Ду 200 мм низкое давление) – 21.11.2023, техническое обслуживание газового оборудования ГРПБ – 11.12.2023, проверка сопротивления заземлителей и заземляющих устройств – 18.05.2023.

Срок службы в соответствии с технической документацией (паспортами заводов – изготовителей технических и технологических устройств):

- ГРПБ – срок службы блока до списания 30 лет.
- Регуляторы давления газа: РДГ-50Н/40 – дата изготовления 02.03.2014, срок службы – 15 лет, РДГ-50Н/40 – дата изготовления 20.12.2005, срок службы – 15 лет; фильтр сетчатый ФС-50 – дата изготовления июль 2005, срок службы не менее 10 лет; предохранительно-сбросной клапан ПСК-50Н/5 – дата изготовления август 2005, средний срок службы не менее 10 лет.
- задвижки марки 30с41нж, дата изготовления март 2005 года, установленный срок службы не менее 5 лет.

В проектной документации «Газоснабжение. Наружные газопроводы по адресу: Московская область, Дмитровский район, г. Яхрома, мкр. Поселковый, ТСЖ «Яхрома-СБ», разработанному в 2005 году

ООО «Газтеплопроект», данные о продолжительности эксплуатации газопроводов отсутствуют.

В соответствии с п. 41 Руководства по безопасности «Инструкция по техническому диагностированию подземных стальных газопроводов», утвержденного Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 6 февраля 2017 г. N 47, техническое диагностирование газопроводов проводится в случаях: отсутствия проектной документации, либо отсутствия в проектной документации данных о сроке эксплуатации газопроводов.

В соответствии с п. 76 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2013 № 870 продолжительность эксплуатации газопроводов, технических и технологических устройств устанавливается при проектировании. Для установления возможности эксплуатации газопроводов, сооружений и технологических устройств сетей газораспределения и газопотребления после сроков, указанных в проектной документации, паспорте завода-изготовителя, должно производиться их техническое диагностирование.

В связи с вышеизложенным, для установления ресурса дальнейшей эксплуатации газопроводов, ОУ, газового оборудования ГРПБ и обеспечения безаварийного и бесперебойного газоснабжения потребителей, Вам необходимо выполнить техническое диагностирование газопроводов, отключающих устройств и газового оборудования ГРПБ или заменить их на новые.

Копию заключения экспертной организации просьба предоставить в филиал АО «Мособлгаз» «Север» по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, ул. Белобородова, д. 6.

В случае неисполнения данных мероприятий филиал АО «Мособлгаз» «Север» обязан обратиться в территориальный орган Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору о нарушении «Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.11.2013 № 542; Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 № 870.

С уважением,
заместитель директора –
главный инженер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 045FEE6A00E1AFC48C49F70CB5E1379BE2
Владелец Мещеряков Дмитрий Юрьевич
Действителен с 11.04.2023 по 11.04.2024

Д.Ю. Мещеряков

Н.В. Блаженова
8 (498) 687-47-04
03089