



111024, г. Москва, 2-я улица
Энтузиастов, дом 3, офис 410
Тел.8(495)968-33-63

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
ООО «Союз независимой
оценки и экспертизы»



/М.С. Малыхин/

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № 24-0205.11.1

Заказчик: ТСН "Яхрома-СБ"

Исполнитель: ООО «Союз независимой оценки и экспертизы»

Дата обследования: 15 января 2024 года

Дата составления заключения: 05 февраля 2024 года

МОСКВА 2024

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

СВЕДЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕНИИ

Заключение о проведении экспертизы	№24-0205.11.1
Тип экспертизы	Первичная
Основание для проведения экспертизы	Договор на оказание услуг №24-0124.1 от 15 января 2024 года
Заказчик	ТСН "Яхрома-СБ" ИНН: 5007103967 КПП: 500701001 ОГРН: 1185007003103 ОКПО: 28063918 Расчетный счет: 40703810140000003277 Банк: ПАО СБЕРБАНК БИК: 044525225 Корр. счет: 30101810400000000225 Юридический адрес: 141840, Московская обл, Дмитровский р-н, Яхрома г, Светлая ул, дом № 25 Председатель Правления Николашина Елена Ивановна
Дата обследования объекта	15 января 2024 года, с 12:00 до 13:45 ч. мин.
Дата составления заключения	05 февраля 2024 года
Место составления	г. Москва
Форма заключения	Письменная

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ

Наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Союз независимой оценки и экспертизы»
Страхование ответственности организации	Страховая компания ООО «Русское страховое общество «ЕВРОИНС» №ЦО188/23/ГО-ОЦ №2556788 период действия с 15.03.2023 года по 14.03.2024 года
Выписка СРО, выполняющей инженерные изыскания	Ассоциация Саморегулируемая организация «МежРегионИзыскания» (СРО-И-035-26102012) от 24 ноября 2021 года. Рег. Номер 0000000000000000000008958
Выписка СРО, выполняющей инженерные изыскания и архитектурно-строительное проектирование	Ассоциация Саморегулируемая организация «МежРегионПроект» (СРО-П-161-09092010) от 21 марта 2023 года. Рег. номер 5005061084-20230126-1302
ОГРН	1155005000842
ИНН/КПП	5005061084/500501001
ОКПО	01331325
Регистрационный номер ПФС	060004018253
Регистрационный номер ФСС	502700576850271
Почтовый адрес	г. Москва, 2-я улица Энтузиастов, дом 3, офис 410
Юридический адрес	Московская обл., Воскресенский р-н, РП Хорлово, ул. Победы, д. 4А, кв. 12
Телефон организации	8(495) 968-33-63
e-mail / сайт	souzocenki@mail.ru / souzocenki.ru
Банковские реквизиты	ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" МОСКВА

Р/с 40702810801500013504
К/с 30101810845250000999
БИК: 044525999

Эксперт, подготовивший заключение:

Малыхин Максим Сергеевич

- **Диплом о профессиональной переподготовке** - "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" 642414291355 рег. номер: 2021/050-8832 от 30 июня 2021 года.
- **Диплом о профессиональной переподготовке** - "Судебная строительно-техническая и стоимостная экспертиза объектов недвижимости" №642414292804 рег.номер: 2021/049-8559 от 31 мая 2021 года.
- **НОПРИЗ** - Уведомление о включении сведений в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. Идентификационный номер И-138527.

ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ

1. Что являлось причиной деформации сооружения (водонапорная башня)?

ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

Экспертное заключение представляет собой мнение эксперта в отношении установления обстоятельств объектов исследования. Нижеследующие условия, допущения и ограничения являются неотъемлемой частью настоящего заключения. При выполнении настоящей работы эксперт исходил из следующих допущений и ограничительных условий:

Общие условия.

Исходя из нижеследующей трактовки и договоренностей, настоящие условия подразумевают их полное и однозначное понимание Сторонами.

Общая цель заключения.

Настоящее заключение достоверно в полном объеме лишь в указанных в настоящем тексте целях. Понимается, что проведенный нами анализ и данные нами заключения не содержат полностью или частично предвзятое мнение.

Положения об ответственности.

Эксперт утверждает, что проведенная по настоящему договору работа соответствует признанным профессиональным стандартам, и что привлеченный для ее выполнения персонал соответствует существующим требованиям. Настоящее заключение было подготовлено в соответствии и на условиях требований стандартов.

Мы не принимаем на себя ответственность за достоверность предоставленной нам информации, и исходили из того, что предоставленная информация являлась точной и правдивой.

В своих действиях мы поступали как независимые исполнители. Размер нашего вознаграждения, ни в какой степени не связан с нашими выводами.

Описание имущественных прав.

Мы исходим из того, что все необходимые лицензии, ордера и свидетельства, подтверждающие имущественные права, необходимые решения законодательных и исполнительных органов местного и общероссийского уровней существуют или могут быть получены или обновлены для исполнения любых предполагаемых функций на объектах, рассматриваемых в настоящем заключении.

Скрытые характеристики и дефекты.

Эксперт не несет ответственности за дефекты имущества, которые невозможно обнаружить иным путем, кроме как при обычном визуальном осмотре или путем изучения предоставленной документации или другой информации.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Для оценки **дефектов и повреждений** строительных конструкций использована следующая классификация (на основе терминов и определений основных понятий в области управления качеством продукции по ГОСТ 15467-79 с учетом отраслевой специфики строительной продукции):

Дефект - 1) каждое отдельное несоответствие продукции установленным требованиям (п. 38 ГОСТ 15467-79); 2) изменение первоначальных свойств изделия (поражение) под влиянием негативных факторов, возникающее в сфере производства, обращения, в процессе эксплуатации и проявляющееся в соответствующих признаках.

Критический Дефект (повреждение) - дефект (повреждение), при наличии которого здание, сооружение, его часть или конструктивный элемент функционально непригодны, дальнейшая эксплуатация по условиям прочности и устойчивости небезопасна, либо может повлечь снижение указанных характеристик в дальнейшем. Дефект (повреждение) подлежит немедленному безусловному устранению.

Значительный дефект - дефект, при наличии которого существенно ухудшаются эксплуатационные характеристики строительных конструкций (элементов) и их долговечность или эксплуатационная надежность. Дефект подлежит устранению в рамках ремонтно-профилактических работ.

Малозначительный дефект - дефект, который существенно не влияет на эксплуатационные характеристики и долговечность здания, сооружения, конструктивного элемента, а устранение его (переделка) может быть экономически нецелесообразна.

Согласно книге «Основы гидравлики и аэродинамики», Калицун В. И., Дроздов Е. В., Комаров А. С., Чижик К. И., «Стройиздат», 2002 г.:

Деформация - изменение взаимного положения частиц тела, связанное с их перемещением, друг относительно друга за счет приложения усилия, при котором тело искажает свои формы.

Недостаток - несоответствие товара (работы, услуги) или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям договора, или целям, для которых товар (работа, услуга) такого рода обычно используется, или целям, о которых продавец (исполнитель) был поставлен в известность потребителем при заключении договора, или образцу и (или) описанию при продаже товара по образцу и (или) по описанию.

Органолептический метод - для определения показателей свойств объекта по признакам их внешнего вида, качество устанавливается с помощью органов чувств (зрения, слуха, обоняния, осязания, вкуса) по внешнему виду, цвету, консистенции.

Экспериментальный метод - метод исследования, основанный на исследовании объекта и сравнительных экспериментальных образцов, полученных в результате проведенного опыта, с целью установления возможных причин изменения качества продукции и возможных последствий.

Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек.

Безопасность продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации - состояние, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений.

Материальный ущерб - выражается в уменьшении стоимости имущества потерпевшего, по объему возмещения, по общему правилу ст.1064 ГК РФ должен быть полным, и возмещается либо в натуре (предоставляется вещь того же рода и качества, исправляются повреждения вещи и т.п.), либо в виде компенсации убытков, состоящих как из реального ущерба, так и упущенной выгоды (п.2 ст.15 ГК РФ).

Итоговая стоимость объекта оценки определяется путем расчета стоимости объекта оценки при использовании подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования (обобщения) результатов, полученных в рамках применения различных подходов к оценке.

Подход к оценке представляет собой совокупность методов оценки, объединенных общей методологией. Методом оценки является последовательность процедур, позволяющая на основе существенной для данного метода информации определить стоимость объекта оценки в рамках одного из подходов к оценке.

Рыночная стоимость означает наиболее вероятную цену, по которой данный объект оценки может быть отчуждён на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства.

Цена является термином, обозначающим денежную сумму, требуемую, предлагаемую или уплаченную за некий товар или услугу. Продажная цена является историческим фактом вне зависимости от того, была ли она открыто, объявлена или держится в тайне. В силу финансовых возможностей, мотивов или особых интересов конкретных покупателя и продавца уплаченная за товары или услуги цена может не соответствовать стоимости, которую могли бы приписать этим товарам или услугам другие лица.

Затраты являются ценой, уплаченной за товары или услуги, либо денежной суммой, требуемой для создания или производства товара, или услуги. Когда производство этого товара (оказание этой услуги) завершено, затраты на них становятся историческим фактом. Цена, уплаченная покупателем за товар или услугу, становится для него затратами на их приобретение.

Рынок представляет собой среду, в которой товары и услуги переходят от продавцов к покупателям через механизм цен. Понятие рынка подразумевает возможность торговли товарами и/или услугами между продавцами и покупателями без излишних на них ограничений. Каждая из сторон действует в соответствии с соотношениями спроса и предложения и другими факторами ценообразования, в меру своих возможностей и познаний, представлений о сравнительной полезности данных товаров и (или) услуг, а также с учетом своих индивидуальных потребностей и желаний.

ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ЭКСПЕРТИЗЫ

Процесс экспертизы — логически обоснованная и систематизированная процедура последовательного решения проблем с использованием известных подходов и методов экспертизы для вынесения окончательного суждения об исследуемом объекте

Использованные при проведении обследования технические средства измерения и контроля представлены в **таблице 1**.

Таблица 1 - Технические средства измерения и контроля

№ п/п	Наименование	Назначение
1	Фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-RX100M5A	Фотофиксация
2	Лазерный дальномер GLM 80 Pro ФИФ ОЕИ № 50858-12	Выполнение измерений
3	Измерительная металлическая рулетка Калиброн РЗУЗД ФИФ ОЕИ № 71665-18	Выполнение измерений
4	Лазерный нивелир Elitech Promo ЛН 4/360-ЗЕЛ	Контроль уровня расположения, прямолинейности
5	Уровень строительный Matrix 33610 1 м.	Контроль уровня расположения
6	Уровень строительный Matrix 33680 0,4 м.	Контроль уровня расположения
7	Правило-уровень matrix 89637 2000 мм	Контроль прямолинейности
8	Штангенциркуль Griff 0-125 мм. ФИФ ОЕИ № 56450-14	Выполнение линейных измерений
9	Линейка измерительная металлическая MICRON 30 см. ФИФ ОЕИ № 43432-09	Выполнение линейных измерений
10	Угольник поворочный 90 гр. УП 160x100 мм. ФИФ ОЕИ № 75004-19	Контроль перпендикулярности

11	Комплект визуально-измерительного контроля ВИК, серийный номер 05082022	Визуально-измерительный контроль
----	--	-------------------------------------

Камеральная обработка результатов обследования проведена на ноутбуке ASUS с техническими характеристиками:

- Процессор - Intel(R) Core (TM) i7-4700HQ CPU @ 2.40GHz
- Оперативная память – 6,00 ГБ
- Операционная система - Windows 10 Pro (Сборка 19045.2486)
- Тип системы - 64-разрядная операционная система, процессор x64

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Состав работ и последовательность действий по обследованию независимо от материала, из которого они изготовлены, на каждом этапе включают:

Подготовительные работы:

- подбор и анализ технической документации;
- составление программы работ на основе полученного от заказчика технического задания. Техническое задание разрабатывается заказчиком и исполнителем обследования.
- техническое задание утверждается заказчиком, согласовывается исполнителем, при необходимости.
- визуальное обследование: сплошное визуальное обследование конструктивных элементов и выявление дефектов и повреждений по внешним признакам с необходимыми замерами и их фиксация.

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Эксперт, выполнявший данную работу, на основании своих знаний и убеждений, подтверждает, что:


- Все данные, представленные в заключении, изложены, верно, и соответствуют действительности;
- Анализ, мнения и заключения соответствуют сделанным допущениям и ограничивающим условиям, и являются его личным, независимым и профессиональным анализом, мнением и заключением;
- Эксперт не имеет ни в настоящем, ни в будущем какого-либо интереса в объекте собственности, являющимся предметом данного заключения, а также отсутствуют какие-либо дополнительные обязательства по отношению к какой-либо из сторон, связанных с рассматриваемым объектом;
- Величина вознаграждения эксперта никак не связана с итогами заключения.

2. ИССЛЕДОВАНИЕ

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ОБСЛЕДОВАНИЯ

Объект исследования (металлическая бесшатровая сборно-блочная водонапорная башня БР25Б заводской №991305, дата изготовления март 1996г.) расположен по адресу: Московская область, Дмитровский городской округ, г. Яхрома, мкр. Поселковый ТСН "Яхрома-СБ", геолокация - 56.309621, 37.457732.

Рисунок 1. Расположение объекта на карте



Источник: <https://yandex.ru/maps/>

Исследование по вопросу:

Осмотр объекта исследования проводился 15 января 2024 года, с 12:00 до 13:45 ч. мин. по адресу: Московская область, Дмитровский городской округ, г. Яхрома, мкр. Поселковый ТСН "Яхрома-СБ", геолокация - 56.309621, 37.457732, при проведении осмотра производились все необходимые для исследования манипуляции, осуществлялась фотофиксация.

В результате исследования выявлены следующие недостатки:

- Деформация водонапорной башни;
- Следы коррозии;
- Отслоение защитного покрытия;
- Имеет отклонение ствола башни от вертикали (крен) и составляет 206мм на высоту башни 11780 мм.

Далее представлены выборочные фотографии выявленных недостатков. Полный фотоотчет осмотра в приложении к Заключению.



Фото 1. Деформация водонапорной башни.



Фото 2. Следы коррозии и отслоение отделочного покрытия.

Согласно ГОСТ Р 58033-2017 п. 3.2.19 **башня водонапорная** (water tower):
Сооружение, включающее большой бак воды, возвышающийся над уровнем земли.

В ходе исследования технического состояния сооружения было установлено следующее:

Деформация конструкции ствола водонапорной башни нарушает требования СП 31.13330.2017 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», что может свидетельствовать о перепаде температур окружающего воздуха и воды внутри сооружения:

п. 12.2 Размещение резервуаров по территории водоснабжения, их высотное расположение и объемы должны определяться при разработке схемы и системы водоснабжения на основании результатов гидравлических и оптимизационных расчетов, входящих в систему сооружений и устройств, выполненных в соответствии с требованиями 7.9, а также с учетом СП 8.13130.

В качестве резервуаров допускается использование подземных, наземных и надземных резервуаров, баков водонапорных башен, а также баков, располагаемых на крышах зданий, чердаках и промежуточных технических этажах.

Резервуары могут быть выполнены из бетона, стали, стеклокомпозитных и полимерных материалов.

Не допускается применение резервуаров запасов воды питьевого водоснабжения из материалов, способных при контакте с водой выделять исходные мономеры, добавки и продукты деструкции, приводящие к нарушению санитарно-гигиенических требований к качеству воды. Проектирование и монтаж резервуаров из полимерных материалов следует проводить с учетом СП 399.1325800.

Резервуары (баки), в которых храниться только аварийный запас, допускается располагать на отметках, при которых вода из резервуара может поступать в сеть только при снижении нормального свободного напора в сети до аварийного. Такие резервуары или баки должны быть оборудованы переливными устройствами на случай несрабатывания обратного клапана, отделяющего резервуар (бак) от сети.

В резервуарах при станциях водоподготовки следует учитывать дополнительно объем воды на промывку фильтров.

п. 12.6 Резервуары и их оборудование должны быть защищены от замерзания воды.

п. 15.18 Емкостные сооружения следует проектировать, как правило, из сборно-монолитного железобетона. При обосновании допускается применение других материалов, обеспечивающих надлежащие эксплуатационные качества сооружений. Стены железобетонных цилиндрических емкостных сооружений диаметром более 9 м следует проектировать, как правило, предварительно обжатыми. Для стволов водонапорных башен допускается применять сталь или местные несгораемые материалы, а для баков – сталь.

п. 15.28 Таблица 30: 4 На температурные воздействия следует рассчитывать конструкции сооружений, заполненных жидкостью с температурой выше 50 °С или при перепаде температур более 30 °С.

п. 16.104 Вокруг водопроводных сооружений следует предусматривать водонепроницаемые отмостки с уклоном 0,03 от сооружений. Ширина отмостки должна быть:

1,5 м – для емкостных сооружений в грунтовых условиях I типа и 2 м – для II типа по просадочности;

3 м — для водонапорных башен.

Под отмостками необходимо предусматривать уплотнение грунта.

п. 16.123 Под водонапорными башнями независимо от типа грунтовых условий по просадочности следует предусматривать уплотнение грунта согласно 16.115.

В грунтовых условиях II типа фундамент водонапорной башни следует принимать в виде сплошной железобетонной плиты и предусматривать устройство для отвода с нее аварийной воды в контрольный колодец.

Следы коррозии, отслоение защитного покрытия сооружения является нарушением требований СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии», что свидетельствует о высоком износе башни:

п. 9.2.3 Конструкции зданий и сооружений в целом, элементы и узлы соединения конструкции должны быть доступными для осмотров и возобновления защитных покрытий. При отсутствии возможности обеспечения этих требований конструкции должны быть защищены от коррозии на весь период эксплуатации.

Допускается применение припуска на коррозию, то есть использование проката большей толщины. Припуск на коррозию следует принимать с учетом таблицы Ц.11.

При отсутствии постоянного наблюдения за состоянием конструкций в процессе эксплуатации необходимо предусматривать защиту их от коррозии покрытиями, рекомендуемыми для конструкций, эксплуатируемых в условиях с агрессивным воздействием среды на один уровень выше.

п. 9.3 Требования к защите от коррозии поверхностей стальных и алюминиевых конструкций

п.п. 9.3.1 <...> Выбирать марки материалов и толщину защитно-декоративных лакокрасочных покрытий для дополнительной защиты от коррозии тонколистового оцинкованного проката следует с учетом срока службы лакокрасочного покрытия в конкретных условиях эксплуатации. Прогнозируемый срок службы покрытия следует устанавливать по результатам ускоренных климатических испытаний образцов покрытий, представляющих собой плоские образцы по ГОСТ 9.401 с дополнительным поперечным перегибом в соответствии с рисунком 1, а или 1, б. Ускоренные испытания покрытий проводятся по ГОСТ 9.401. Метод и количество циклов испытаний по ГОСТ 9.401 выбирают исходя из условий эксплуатации изделия и нормируемого срока службы. Испытание покрытий конструкций для капитального строительства каждого типа проводят не реже одного раза в два года, или при смене вида, или поставщика применяемого сырья и исходных материалов. Для предприятий с интегрированной системой менеджмента качества допускается проводить периодические испытания.

В результате исследования было установлено, что эксплуатация башни по назначению невозможно, в связи с высоким износом, более 85%. И требуется демонтаж профильными специалистами.

3. ВЫВОДЫ

Вопрос №1:
- Что являлось причиной деформации сооружения (водонапорная башня)
Ответ на вопрос:
В результате исследования и анализа данных установлено, что эксплуатация башни по назначению невозможна, в связи с высоким износом, более 85%. Требуется демонтаж профильными специалистами.

Эксперт



/Малыхин М.С.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

Основным источником информации использованном в Заключение, стали данные открытых электронных и печатных изданий, где в режиме свободного и ограниченного доступа размещаются сведения о offerтах, аналитические материалы, экспертные оценки и интервью со специалистами, а также специализированная методическая литература. Эксперт подтверждает, что на момент проведения экспертизы данная информация в указанных источниках существовала. Однако он не несет ответственность за дальнейшие изменения содержания данных источников.

Основными нормативными документами при проведении настоящей работы являлись:

1. Федеральный закон №73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»;
2. Федеральный закон №135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" от 29.07.1998 г.
3. Общие федеральные стандарты оценки, утвержденные Приказом Минэкономразвития России от 14.04.2022 №200:
 - федеральный стандарт оценки «Структура федеральных стандартов оценки и основные понятия, используемые в федеральных стандартах оценки (ФСО I)»;
 - федеральный стандарт оценки «Виды стоимости (ФСО II)»;
 - федеральный стандарт оценки «Процесс оценки (ФСО III)»;
 - федеральный стандарт оценки «Задание на оценку (ФСО IV)»;
 - федеральный стандарт оценки «Подходы и методы оценки (ФСО V)»;
4. Международные стандарты оценки (МСО 2011);
5. Гражданский кодекс Российской Федерации (части I и II)
6. Приказ №421/пр от 4 августа 2020 года Минстроя Российской Федерации
7. СП 31.13330.2017 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»
8. ГОСТ Р 58033-2017 «Здания и сооружения. Словарь»
9. СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии»

Приложение 1. Документы эксперта и экспертной организации



АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ
НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ -
ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ
ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА
ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ»

РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА

ул. Новый Арбат, дом 21, Москва, 119019,
тел. (495) 984-21-34, факс (495) 984-21-33,
www.nopriz.ru, e-mail: info@nopriz.ru
ОКПО 42860946, ОГРН 1157700004142
ИНН / КПП 7704311291 / 770401001

Малыхин Максим Сергеевич



УВЕДОМЛЕНИЕ о включении сведений в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования

Настоящим уведомляем о том, что сведения о специалисте: Малыхин Максим Сергеевич, адрес места жительства (регистрации): 140206, Московская область, г.Воскресенск, ул.Ломоносова, дом 119, корп.3, кв.76 – включены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.

Сведения размещены на официальном сайте Национального объединения изыскателей и проектировщиков в сети «Интернет»: <https://www.nopriz.ru>, в разделе «Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования».

Записи присвоен идентификационный номер – И-138527.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Владелец: «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ И
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» «НОПРИЗ»

СЕРТИФИКАТ 13 17 c5 86 00 55 af 51 88 40 b6 b9 68 e2 20 6a 90

ДЕЙСТВИТЕЛЕН: С 22.11.2022 ПО 22.11.2023

А. О. Кожуховский





ПОДМС

различиями вестебильности на структурные элементы и оцениванием их на протяжении всего эксперимента третьим злом при составлении опросной таблицы.

1-800-888-2370 • 011882346788

[illegible]

1. (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) (r) (s) (t) (u) (v) (w) (x) (y) (z) (aa) (ab) (ac) (ad) (ae) (af) (ag) (ah) (ai) (aj) (ak) (al) (am) (an) (ao) (ap) (aq) (ar) (as) (at) (au) (av) (aw) (ax) (ay) (az) (ba) (bb) (bc) (bd) (be) (bf) (bg) (bh) (bi) (bj) (bk) (bl) (bm) (bn) (bo) (bp) (bq) (br) (bs) (bt) (bu) (bv) (bw) (bx) (by) (bz) (ca) (cb) (cc) (cd) (ce) (cf) (cg) (ch) (ci) (cj) (ck) (cl) (cm) (cn) (co) (cp) (cq) (cr) (cs) (ct) (cu) (cv) (cw) (cx) (cy) (cz) (da) (db) (dc) (dd) (de) (df) (dg) (dh) (di) (dj) (dk) (dl) (dm) (dn) (do) (dp) (dq) (dr) (ds) (dt) (du) (dv) (dw) (dx) (dy) (dz) (ea) (eb) (ec) (ed) (ee) (ef) (eg) (eh) (ei) (ej) (ek) (el) (em) (en) (eo) (ep) (eq) (er) (es) (et) (eu) (ev) (ew) (ex) (ey) (ez) (fa) (fb) (fc) (fd) (fe) (ff) (fg) (fh) (fi) (fj) (fk) (fl) (fm) (fn) (fo) (fp) (fq) (fr) (fs) (ft) (fu) (fv) (fw) (fx) (fy) (fz) (ga) (gb) (gc) (gd) (ge) (gf) (gg) (gh) (gi) (gj) (gk) (gl) (gm) (gn) (go) (gp) (gq) (gr) (gs) (gt) (gu) (gv) (gw) (gx) (gy) (gz) (ha) (hb) (hc) (hd) (he) (hf) (hg) (hh) (hi) (hj) (hk) (hl) (hm) (hn) (ho) (hp) (hq) (hr) (hs) (ht) (hu) (hv) (hw) (hx) (hy) (hz) (ia) (ib) (ic) (id) (ie) (if) (ig) (ih) (ii) (ij) (ik) (il) (im) (in) (io) (ip) (iq) (ir) (is) (it) (iu) (iv) (iw) (ix) (iy) (iz) (ja) (jb) (jc) (jd) (je) (jf) (jg) (jh) (ji) (jj) (jk) (jl) (jm) (jn) (jo) (jp) (jq) (jr) (js) (jt) (ju) (jv) (jw) (jx) (jy) (jz) (ka) (kb) (kc) (kd) (ke) (kf) (kg) (kh) (ki) (kj) (kk) (kl) (km) (kn) (ko) (kp) (kq) (kr) (ks) (kt) (ku) (kv) (kw) (kx) (ky) (kz) (la) (lb) (lc) (ld) (le) (lf) (lg) (lh) (li) (lj) (lk) (ll) (lm) (ln) (lo) (lp) (lq) (lr) (ls) (lt) (lu) (lv) (lw) (lx) (ly) (lz) (ma) (mb) (mc) (md) (me) (mf) (mg) (mh) (mi) (mj) (mk) (ml) (mm) (mn) (mo) (mp) (mq) (mr) (ms) (mt) (mu) (mv) (mw) (mx) (my) (mz) (na) (nb) (nc) (nd) (ne) (nf) (ng) (nh) (ni) (nj) (nk) (nl) (nm) (nn) (no) (np) (nq) (nr) (ns) (nt) (nu) (nv) (nw) (nx) (ny) (nz) (oa) (ob) (oc) (od) (oe) (of) (og) (oh) (oi) (oj) (ok) (ol) (om) (on) (oo) (op) (oq) (or) (os) (ot) (ou) (ov) (ow) (ox) (oy) (oz) (pa) (pb) (pc) (pd) (pe) (pf) (pg) (ph) (pi) (pj) (pk) (pl) (pm) (pn) (po) (pp) (pq) (pr) (ps) (pt) (pu) (pv) (pw) (px) (py) (pz) (qa) (qb) (qc) (qd) (qe) (qf) (qg) (qh) (qi) (qj) (qk) (ql) (qm) (qn) (qo) (qp) (qq) (qr) (qs) (qt) (qu) (qv) (qw) (qx) (qy) (qz) (ra) (rb) (rc) (rd) (re) (rf) (rg) (rh) (ri) (rj) (rk) (rl) (rm) (rn) (ro) (rp) (rq) (rr) (rs) (rt) (ru) (rv) (rw) (rx) (ry) (rz) (sa) (sb) (sc) (sd) (se) (sf) (sg) (sh) (si) (sj) (sk) (sl) (sm) (sn) (so) (sp) (sq) (sr) (ss) (st) (su) (sv) (sw) (sx) (sy) (sz) (ta) (tb) (tc) (td) (te) (tf) (tg) (th) (ti) (tj) (tk) (tl) (tm) (tn) (to) (tp) (tq) (tr) (ts) (tt) (tu) (tv) (tw) (tx) (ty) (tz) (ua) (ub) (uc) (ud) (ue) (uf) (ug) (uh) (ui) (uj) (uk) (ul) (um) (un) (uo) (up) (uq) (ur) (us) (ut) (uu) (uv) (uw) (ux) (uy) (uz) (va) (vb) (vc) (vd) (ve) (vf) (vg) (vh) (vi) (vj) (vk) (vl) (vm) (vn) (vo) (vp) (vq) (vr) (vs) (vt) (vu) (vv) (vw) (vx) (vy) (vz) (wa) (wb) (wc) (wd) (we) (wf) (wg) (wh) (wi) (wj) (wk) (wl) (wm) (wn) (wo) (wp) (wq) (wr) (ws) (wt) (wu) (wv) (ww) (wx) (wy) (wz) (xa) (xb) (xc) (xd) (xe) (xf) (xg) (xh) (xi) (xj) (xk) (xl) (xm) (xn) (xo) (xp) (xq) (xr) (xs) (xt) (xu) (xv) (xw) (xx) (xy) (xz) (ya) (yb) (yc) (yd) (ye) (yf) (yg) (yh) (yi) (yj) (yk) (yl) (ym) (yn) (yo) (yp) (yq) (yr) (ys) (yt) (yu) (yv) (yw) (yx) (yy) (yz) (za) (zb) (zc) (zd) (ze) (zf) (zg) (zh) (zi) (zj) (zk) (zl) (zm) (zn) (zo) (zp) (zq) (zr) (zs) (zt) (zu) (zv) (zw) (zx) (zy) (zz)

[illegible]

2. Cytosolic enzyme

[illegible]

^a C₆₀ concentration (wt %)

4. Answer all questions on slides

4. Даны величины на план
экспоненциальной функции

4. Conclusions

В. С. Кузнецов (руководитель)
т. 8 (495) 540-00-00
e-mail: info@kuznetsov-consulting.ru
www.kuznetsov-consulting.ru

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 278: 1039-1044.

[illegible]

© 2000 Blackwell Science Ltd

Таблица 1. Оценка по сравнению со «19» апреля 2022: снижение индексов и функциональной нагрузки

III. Cyranos

10. Справочник
ООО РГО «ЕВРОНИС»
«ЖУРНАЛЫ АЛПС»: 24000; с. 6 на листе.
о.б. Г. издана в г. 01. 7. 2008-09

Телефон: +7 (4812) 68-37-00
E-mail: info@nppc.ru
Адрес: 446000, Самарская область, г. Самара, ул. Мухоморова, д. 29

1. *Int. J. Pharm.* 1975; 1(195): 9, 26, 31-35.
 2. *Int. J. Pharm.* 1977; 1(4): 129, 79, 67, 20, 100, 4.
 3. *Int. J. Pharm.* 1978; 1(5): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 82

doi:10.1186/1745-6215-10-192
in BMC Public Health. 2010, 10:192.
doi:10.1186/1745-6215-10-192

ОДНО-АТОМНЫЕ НЕЛИНЕЙНЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ

12. *How many people*[illegible]

Число в графы отсчета количества за одну минуту измерения, на протяжении которого записаны все значения, полученные в результате измерения.

ТРАНСИМИГРАЦИЯ

Josephine C. H.
Morgan M.C. All.

1628177

УТВЕРЖДЕНА
приказом Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от 4 марта 2019 г. N 86

**ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ**

No. 0100000000000000008958

No. 0100000000000000008958

Ассоциации Саморегулируемая организация «МежРегионПысканье»

(Ассоциации СРО «МРН»)

СПО, основанные на членстве ООО, выходящих из состава участников и исключение

197108 г. Санкт-Петербург. Бот. музей им. П.С. п. 18. листона А. 17-Н. облож. № 57 <http://sem->

mini.ru, info@sro-mini.ru

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций

СРО-И-035-26102012

...млина Обществу с ограниченной ответственностью «Союз Независимой Оценки и

ЭКСПЕРТИЗЫ»

Наименование	Сведения
1. Сведения о члене саморегулируемой организации:	
1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя	Общество с ограниченной ответственностью «СОЮЗ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ И ЭКСПЕРТИЗЫ» (ООО «СОЮЗ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ И ЭКСПЕРТИЗЫ»)
1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	500-5061084
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)	1155005000842
1.4. Адрес места нахождения юридического лица	140235, РОССИЯ, Московская область, г Воскресенск, рабочий поселок Хоружье, ул. Победы, дом 4А, квартира 12
1.5. Место фактического осуществления деятельности (только для индивидуального предпринимателя)	---
Сведения о членстве индивидуального предпринимателя в юридическом лице и	

Наименование		Сведения						
саморегулируемой организации:								
2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов саморегулируемой организации		3325						
2.2. Дата регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в реестре членов саморегулируемой организации (число, месяц, год)		24 ноября 2021 г.						
2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации		24 ноября 2021 г., №47-03-ПП/21						
2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации (число, месяц, год)		24 ноября 2021 г.						
2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой организации (число, месяц, год)		---						
2.6. Основания прекращения членства в саморегулируемой организации		---						
3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ:								
3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания , осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, свое объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий , подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (нужное выделить):								
<table><tr><td>в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)</td><td>в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)</td><td>в отношении объектов использования атомной энергии</td></tr><tr><td>24 ноября 2021 г.</td><td>---</td><td>---</td></tr></table>			в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)	в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)	в отношении объектов использования атомной энергии	24 ноября 2021 г.	---	---
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)	в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)	в отношении объектов использования атомной энергии						
24 ноября 2021 г.	---	---						
3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий , подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное выделить):								
а) первый	Есть	стоимость работ по договору не превышает 25 000 000 рублей						

Наименование	Сведения
б) второй	стоимость работ по договору не превышает 50 000 000 рублей
в) третий	стоимость работ по договору не превышает 300 000 000 рублей
г) четвертый	стоимость работ по договору составляет 300 000 000 рублей и более
д) пятый	---
е) простой	---
3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которыми указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (нужное выделить):	
а) первый	предельный размер обязательств по договорам не превышает 25 000 000 рублей
б) второй	предельный размер обязательств по договорам не превышает 50 000 000 рублей
в) третий	предельный размер обязательств по договорам не превышает 300 000 000 рублей
г) четвертый	предельный размер обязательств по договорам составляет 300 000 000 рублей и более
д) пятый	---
4. Сведения о предоставлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства:	
4.1. Дата, с которой предоставлено право выполнения работ (число, месяц, год)	---
4.2. Срок, на который предоставлено право выполнения работ	---



А.Ю. Базаров

Исполнительный директор

М.П.

[illegible]

СТАДИОНА ЧУВАРСТВО

А. О. Конулинский

АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ - БЕЛОРУССКОЕ ИНСТИТУТСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ - НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, СОСЛОВИЯ ИЛИ ЧЛЕНОВ ПИЛ, МОБИЛИЗОВАНИЕ НОВОБЕРЫХ КОМПАНИЙ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОСТРОЕНИЕ ПРОЦЕДУР ДОПОЛНЕНИЙ		26.01.2023 (дата формирования выписки)	
15505061084-20230126-1302 (идентификационный номер выписки)			
ВЫПИСКА			
из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах			
Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), осуществляющем подготовку проектной документации.			
Общество с ограниченной ответственностью «СОЮЗ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ И ЭКСПЕРТИЗЫ» (полное наименование юридического лица СОО индивидуального предпринимателя)			
115500500842 (основной государственный регистрационный номер)		5055061084	
1. Сведения о члене саморегулируемой организации.			
1.1	Идентификационный номер налогоплательщика		
1.2	Полное наименование юридического лица (Формально Полное наименование предприятия)	Общество с ограниченной ответственностью «СОЮЗ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ И ЭКСПЕРТИЗЫ»	
1.3	Создающее наименование юридического лица	ООО «СОЮЗ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ И ЭКСПЕРТИЗЫ»	
1.4	Адрес юридического лица Место фактического осуществления деятельности (для юридического лица)	140235, Россия, Московская область, г. Воскресенск, рп Хорлово, ул. Победы д. 4А, кв. 12	
1.5	Является членом саморегулируемой организации	Ассоциация Саморегулируемая организация «МирРейтингГрант» (СРО Р-161-09092010)	
1.6	Регистрационный номер члена саморегулируемой организации	Р-161-005050501084-2016	
1.7	Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации	25.01.2023	
1.8	Дата и номер решения об исполнении из числа саморегулируемой организации, основания исключения		
2. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной документации.			
2.1	Из отнесенных объектов капитального строительства (форма собственности, техническое состояние и уникальные объекты, объекты использования атомной энергии) (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)	2.2 в отношении себя: здания, технические средства и уникальных объектов капитального строительства (форма собственности, объекты использования атомной энергии) (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)	2.3 в отношении объектов использования атомной энергии (для ассоциаций саморегулируемых предприятий)
			Нет

Ль 25.01.2023





**ПОЛИС СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ВСЛЕДСТВИЕ
НЕДОСТАТКОВ РАБОТ, КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА № 003-068-04458/22**

«27» октября 2022 г. г. Санкт-Петербург

1. СТРАХОВАТЕЛЬ: ООО «СОЮЗ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ И ЭКСПЕРТИЗЫ»

140235, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВОСКРЕСЕНСКИЙ ГОР. РАЙОН, П.О.БЕДЫ УЛ., Д. 4А, КВ. 12
ОГРН 11550050000842
ИНН 5005061084
КПП 500501001

2. СТРАХОВЫЙ: ООО «Абсолют Страхование»
Линейная Центральная банка Российской Федерации (Банк России) С/О № 2496 от 19 июня 2017 года
Россия, 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.26
ИНН: 7728178335

Банковские реквизиты:
р/с 40701810066000000000 ПАО Банк ВТБ
к/с 30101810700000000187 БИК: 044525187
Филиал в г. Санкт-Петербург
Россия 191167 г. Санкт-Петербург, ул. Херсонская, д. 39, лит. А, пом. № 4-Н

Представитель страхователя: Липирова А.Ю.

Адрес: 30, Вокзальный р-н, г. Курское, проспект Баррикадный, 14, 2-406

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ (ПЕРИОД СТРАХОВАНИЯ):

Страхование, обязательное для исполнения Полисом, распространяется на страховых случаев, произошедших в период с 00:30
часов «27» октября 2022 г. по 24:00 часов «21» ноября 2023 г. (оба даты включительно);

при условии оплаты Страхователем страховой премии или первого страхового взноса в соответствии с условиями
настоящего Полиса). Девят уплата страховой премии считается датой списания денежных средств с расчетного счета
Страхователя.

4. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ:

Договор страхования гражданской ответственности юридического лица заключен на условиях, изложенных:

- в Настоящем Полисе страхования

- в «Правилах страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №1» (068), в редакции,
действующей на дату настоящего Полиса (далее – Правила страхования), которые прилагаются к настоящему
Полису; Принимая и оплачивая настоящий Полис, Страхователь подтверждает, что получил эти правила
страхования, ознакомился с ними и обязуется их выполнять.

Принимая страхователь также размещает на сайте Страхователя в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет по адресу: <http://www.abso.ru/ru/strahovanie> заявление о предоставлении информации о страховании.

Согласие Страхователя заключить договор страхования на предложенных Страхователем условиях в соответствии
со ст. 435, 438, 940 ГК РФ подтверждается принятием от Страхователя настоящего Полиса и оплатой страховой
премии (первого страхового взноса) в размере, предусмотренном настоящим Полисом.

Договор страхования считается заключенным с момента оплаты страховой премии (первого страхового взноса) в
соответствии с условиями настоящего Полиса.

5. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА: По настоящему Полису застрахованы имущественные интересы Страхователя, связанные с
его обязанностью в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, возместить вред
(ущерб, убыток и выплата) сверх того количества – ст. 60 Гражданского кодекса РФ, но не более общей
страховой суммы, указанной в разделе «Страховая сумма (сумма ответственности)» настоящего Полиса, причиненный
по его вине или вине его работников жизни, здоровью и имуществу третьих лиц, проживающих в месте жизни
или застрахованных объектов культурного наследия наследия наследия Российской Федерации, при выполнении
работ в области инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства при обязательном условии членства Страхователя в Саморегулируемой организации Ассоциация
Саморегулируемая организация «МскРегИзоляция», регистрационный номер в государственном реестре СРО-И-035-
26102012 (далее по тексту СРО). Действие настоящего Договора распространяется исключительно на виды и
соответствующие им группы (подгруппы) видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства.

6. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ: Объектом страхования является не противопоставление законодательству Российской
Федерации имущественные интересы Страхователя, связанные с риском наступления ответственности за причинение вреда
жизни, здоровью или имуществу граждан, имуществу юридических лиц, муниципальным образованиям, субъектам
Российской Федерации или Российской Федерации, в том числе по требованиям регрессивной, в соответствии с
законодательством Российской Федерации, наличием недостатков работ в области инженерных изысканий, которую
обязывают исполнить на безопасность объектов капитального строительства.

7. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ: Страховым случаем с учетом всех изложенных, определенных, включенных, предусмотренных
Правилами страхования, а также настоящим Полисом, является возникновение обязанности Страхователя возместить вред.

причиненный жизни или/или здоровью физических лиц, имуществу физических лиц, имуществу физических лиц, государственному
или муниципальному имуществу, имуществу, орудиям, животным или растениям, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, причиненный в течение срока
действия договора страхования в результате недостатков застрахованной деятельности, допущенных в течение срока
действия договора страхования ввиду неисполнения, а также выплаты компенсации сверх возмещения вреда, при
условии, что:

7.1. востановление работ, в результате которых причинен вред Третьим лицам, Выплатообратителям, были допущены
Страхователем в период действия настоящего Полиса, или в предусмотренный период, но не ранее даты наступления в СРО
(Настоящий Полис определен в соответствии с п.п. 5.3.1. и 5.3.2. Правил страхования);

7.2. вред Третьим лицам, Выплатообратителям, при исполнении Страхователем работ, указанных в п. 4.1. Полиса,
причинен в период действия настоящего Полиса.

Страхование распространяется на случаи причинения вреда Третьим лицам, Выплатообратителям, если недостатки,
допущенные Страхователем при выполнении работ, были допущены в течение срока действия настоящего Полиса, а также
в период до одного года, предшествующий началу срока действия настоящего Полиса, но не ранее даты наступления в СРО
(предоставляемый период - период, предшествующий началу срока действия настоящего Полиса, в течение которого
допущены недостатки работ, примененные в течение срока действия настоящего Полиса к наступлению страхового случая).

8. СТРАХОВАЯ СУММА (ЛИМИТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ): По настоящему Полису устанавливается страховая
сумма в размере – 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей.

При выплате страхового возмещения в размере, меньшем страховой суммы, настоящий Полис продолжает действовать, но
при этом страховая сумма со дня выплаты страхового возмещения считается уменьшенной на сумму выплаченного
возмещения. Страхователь вправе в любое время в течение срока действия настоящего Полиса возместить страховую
сумму до размера, который она составила на момент заключения настоящего Полиса, уступива доказательственную страховую
премию.

Формы выплаты страхового возмещения указаны в разделе 14 Правил страхования.

9. БЕЗУСЛОВНАЯ ФРАНШИЗА: Франшиза по настоящему Полису не устанавливается.

10. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ: Российская Федерация.

11. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ: Общая сумма страховой премии по настоящему Полису составляет
4 500 (четыре тысячи пятьсот) рублей. Страховая премия оплачивается одновременно с приемом Полиса (далее – «Платеж») 01-го октября
2022г. безвозвратно переводится на расчетный счет Страхователя или его представителя (агента).

12. СПИЛНУЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ: В случае наступления страхового случая или первого страхового взноса в установленные
сроки или уплаты в течение срока действия Полиса, не менее чем предусмотренного настоящим Полисом, договор страхования считается
заключенным и Страхователь несет полную ответственность перед Страхователем.

В случае уплаты страховой премии или первого страхового взноса после указанного в настоящем Полисе срока, они
подлежат возмещению Страхователем в полном объеме. В этом случае Страхователь вправе потребовать возмещения и
Страхователю для заключения договора страхования.

После наступления страхового случая Страхователь обязуется оплатить страховые взносы (при оплате в рассрочку) Покупателем поштупы
Страхователем страховой премии (первого или очередного платежа страховой премии) в установленный поштупы
Полисом срок, указанный в разделе 14 Правил страхования.

Стороны в соответствии с п. 2 ст. 160 ГК РФ допускают при заключении и исполнении настоящего Полиса, а также
формировании связанных с ним документов, использование факсимильного воспроизведения подписи и оттиска печати с
помощью средств механического или иного копирования и электронной подписи, а также возможность обмена
документами посредством электронной почты (в электронной форме) с последующей отгрузкой оригиналов на бумажных
носителях.

13. ПРИМЕНЯЕМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО: Законодательство Российской Федерации. Страхование по
настоящему Полису распространяется на требования о возмещении вреда (иски, претензии), вытекающие из страхования в
Российской Федерации и соответствия с законодательством Российской Федерации.

14. ВАЛЮТА СТРАХОВАНИЯ: Все страховые суммы, франшизы и страховая премия указаны в российских рублях.
Все расчеты производятся в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

15. ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ: Все изменения в условиях настоящего Полиса в период его действия могут вноситься по
соглашению сторон путем оформления Дополнительных и Полису, которые после их подписания становятся неотъемлемой
частью Полиса.



ООО «Абсолют Страхование»
Руководитель/управляющий директор/начальник отдела финансов в г. Санкт-Петербург

Доверенность № 03/27/21 от 19.10.2021 г.

Приложение 2. Фотоотчет





